



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049  
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@emis.gosnadzor.ru <http://emis.gosnadzor.ru>  
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 15/169-Э**

« 14 » сентября 2017 года, 16<sup>00</sup>  
(дата, время составления предписания)

Законному представителю,  
Директору МБОУ Светлоловская СОШ №6  
Лисовиной Елене Адольфовне  
(полное наименование юридического лица)

662444, Российская Федерация, Красноярский  
край, Новоселовский район, с. Светлолобово,  
ул. Мудрова, 21.  
(место нахождения юридического лица)

Мною, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Греб Александром Александровичем, в период с 01 сентября 2017 г. по 14 сентября 2017 г., на основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору С.В. Тамбовцева от 11.08.2017г. №2676-р/кр, была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения Светлолововская средняя общеобразовательная школа №6 имени героя России Мудрова М.И. (ИНН 2429470913, КПП 242901001, ОГРН 1022400527456, юридический адрес: 662444, Российская Федерация, Красноярский край, Новоселовский район, с. Светлолобово, ул. Мудрова, 21) в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов, норм и правил в области электроэнергетики в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Енисейского управления Ростехнадзора на 2017г.

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений, зафиксированных в акте проверки МБОУ Светлолововская СОШ №6 от 14.09.2017г. №15/169/2676/2017, на основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта

6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28.06.2016г. № 249 МБОУ Светлолобовская СОШ №6:

**ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:**

**Устранить выявленные нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в установленные сроки:**

| № п/п  | Описание и характер выявленных нарушений   | Наименование нормативного документа, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения |
|--|--|---|---------------------------|
| 1.   | 2.   | 3.  | 4.                        |
| <b>Нарушения в области электроэнергетики</b> |  |   |                           |
| 1.   | Нет журнала учета электрооборудования.   | п.1.8.2. ПТЭЭП  | 14.11.2017 г.             |
| 2.   | Не составлен перечень распределения средств защиты с указанием мест хранения.  | п. 1.2,3 ИППиСЗ   | 14.11.2017 г.             |
| 3.   | Нет в паспорте на заземляющее устройство:<br>- данных по степени коррозии искусственных заземлителей;<br>- ведомости осмотров и выявленных дефектов;<br>- результатов визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта. | п.2.7.15 ПТЭЭП  | 14.11.2017 г.             |

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.).
2. ПУЭ - Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7 (утверждены приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г, №204).
3. ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013г., зарегистрированные в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593).
4. ИПП и СЗ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждены приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года №261).
5. ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические.
6. СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
7. СНиП3.05.06-85. Электротехнические устройства.

*На основании Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ, статьи 28 Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не*

позднее предписанных сроков направить руководителю Енисейского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания по адресу: 660049, г. Красноярск, проспект Мира, 36.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

**Предписание выдал:**

Государственный инспектор  
Западного территориального отдела  
Енисейского управления Ростехнадзора

А.А. Греб  
Ф.И.О

Должность

подпись, дата, личный штамп

**С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания получил:**

Законный представитель юридического лица  
Директор МБОУ Светлолобовская СОШ №6

Е.А. Лисовина

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководитель, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

МП

“ 14 ” сентября 20 17 г.

(подпись)

**Пометка об отказе в ознакомления с предписанием и отказе от подписи:**

нет

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям должны быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.